

## АКТ

### Проверки технического состояния пожарных гидрантов и пожарных водоёмов

11.05.2023

с. Рыбрека

Мы, нижеподписавшиеся, представители ПЧ-46 по охране с. Шелтозеро: начальник части Прошутинский Е.А., командир отделения Волков В.А., водитель Лонин В.Р.. Представитель Администрации Рыборецкого вепсского сельского поселения: Глава администрации Рыборецкого вепсского сельского поселения Поляков М.А.. Представитель МУП «Водоканал-Прионежский»: мастер участка Черник Д.В., составили настоящий акт в том, что 11.05.2023 произведена проверка технического состояния источников противопожарного водоснабжения в Рыборецком вепсском сельском поселении.

| № п/п | Наименование и номер вод источника | Адрес                                           | Результат проверки | Вид неисправности или недостатков |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1     | ПП «Балтфлотинвест»                | д. Каккарово                                    | годен              | Нет схемы проезда,                |
| 2     | ПВ № 1                             | с. Рыбрека ул. Школьная (СОШ)                   | не годен           | Захламлён                         |
| 3     | ПВ № 2                             | с. Рыбрека ул. Школьная (СОШ)                   | не годен           | Захламлён                         |
| 4     | ПВ № 3                             | с. Рыбрека за котельной (СОШ)                   | годен              |                                   |
| 5     | ПВ № 4                             | с. Рыбрека (200 м. от Д/О в сторону озера       | годен              |                                   |
| 6     | ПП (ООО Карелкамень)               | с. Рыбрека (на территории карабельного причала) | годен              |                                   |
| 7     | ПВ № 1                             | д. Другая Река (250 м. от маг.» Сосенка»        | годен              |                                   |
| 8     | ПВ № 2                             | д. Другая Река (маг.Райпо)                      | годен              |                                   |
| 9     | ПВ № 3                             | д. Другая Река спуск к Он.озеру                 | не годен           | Узкая дорога ,нет обозначений     |

|    |        |                                    |       |  |
|----|--------|------------------------------------|-------|--|
| 10 | ПВ № 1 | д. Каскесручей<br>спуск к Он.озеру | годен |  |
| 11 | ПВ № 2 | д. Каскесручей<br>ул. Онежская 6   | годен |  |

**Всего проверено 11 источника противопожарного водоснабжения : 0  
пожарных гидрантов, 11 водоёмов.**

**Из них неисправно : 3**

**В том числе : пожарных гидрантов : 0  
пожарных водоёмов : 3**

Подписи :

**Начальник ПЧ-46**

**Командир отделения ПЧ-46**

**Водитель ПЧ-46**

**Глава Администрации Рыборецкого  
вепсского сельского поселения**

**Мастер участка МУП**

**«Водоканал-Прионежский»**

**Прошутинский Е.А.**

**Волков В.А.**

**Лонин В.Р.**

**Поляков М.А.**

**Черник Д.В.**