



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51,
E-mail: gu@10.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Прионежскому району
г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27, тел. 730250, тел. доверия 79-99-99,
e-mail: gpn_prio@10.mchs.gov.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований от "09" июня 2023 г. N 32

1. Администрации Рыборецкого впсского сельского поселения, ИНН
1020011531, ОГРН 1051002320544,

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их
индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым
реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора),
муниципального контроля)

Поступили сведения о следующих действиях (бездействии): обращения
Лукиянова А.В. о нарушении требований пожарной безопасности при
содержании источников наружного противопожарного водоснабжения д.
Каскесручей Прионежского района Республики Карелия (№ ГВ-185-348-4-8 от
29.05.2023; № ГИ-185-332 от 19.05.2023)

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или)
работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям
обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям
следующих обязательных требований: Правил противопожарного режима в Российской
Федерации (Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.09.2020 N 1479), а именно:

пункт 48. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное
обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в
зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение
проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации
в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения
обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми
указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время
или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Пункт 75. При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

Принять соответствующие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в деревне Каскеспучей.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290)

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Прионежскому району М.Г. Танявин



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении контрольной закупки)

(подпись)

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале